

急速充電設備概要表

項 目		良	否
認 証	<input type="checkbox"/> 有（認証機関名_____） <input type="checkbox"/> 無		
機 器 種 別	<input type="checkbox"/> 蓄電池なし <input type="checkbox"/> 蓄電池内蔵		
工 事 種 別	<input type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 増設 <input type="checkbox"/> 全部改設 <input type="checkbox"/> 一部改設 <input type="checkbox"/> 移設 <input type="checkbox"/> 改修 <input type="checkbox"/> 増改設 <input type="checkbox"/> その他		
設 置 場 所（階）	<input type="checkbox"/> _____階 <input type="checkbox"/> 屋上 <input type="checkbox"/> 屋外		
全 出 力	_____kW（_____台） _____kW（_____台） _____kW（_____台） _____kW（_____台）		
消 火 設 備	<input type="checkbox"/> 消火器 <input type="checkbox"/> 大型消火器 <input type="checkbox"/> スプリンクラー <input type="checkbox"/> 水噴霧 <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> ハロン <input type="checkbox"/> 粉 末 <input type="checkbox"/> IG-55 <input type="checkbox"/> IG-541 <input type="checkbox"/> 窒 素 <input type="checkbox"/> HFC-227ea <input type="checkbox"/> HFC-23 <input type="checkbox"/> その他		
設 備 概 要	筐体の素材 <input type="checkbox"/> 不燃性の金属材料 <input type="checkbox"/> その他 雨水等の浸入防止措置 <input type="checkbox"/> IP_____ <input type="checkbox"/> その他（_____） 絶縁されていない場合、充電を開始させない措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 確実に接続されていない場合、充電が開始されない措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 電圧が印加されている場合、接続部が外れない措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 漏電、地絡、制御機能の異常を検知し、停止させる措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 電圧及び電流を自動的に監視し、自動停止させる措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 異常な高温となった場合、自動停止させる措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 手動で緊急停止させることができる措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 コネクタの落下防止措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 液体冷却ケーブル <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 冷却液が内部基盤等に影響を与えない構造 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流量・温度異常検知及び停止措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 充電用ケーブル <input type="checkbox"/> 1本 <input type="checkbox"/> 複数（切替開閉器異常検知及び停止措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無）		
固 定 措 置	<input type="checkbox"/> アンカーボルト_____φ×_____本 <input type="checkbox"/> その他（_____）		
衝 突 防 止 措 置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
蓄 電 池 制 御	バッテリーマネジメントシステム <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 温度の異常検知及び停止措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 制御機能の異常検知及び停止措置 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
屋 外 設 置	<input type="checkbox"/> 離隔距離3m以上 <input type="checkbox"/> 消防総監が定める延焼を防止するための措置 <input type="checkbox"/> その他（_____）		
そ の 他	製造者名_____ 型式_____		

- 備考1 項目中、欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。  
2 良否欄は、記入しないこと。  
3 設置場所ごとに作成すること。