

### 違反対象物一覧表（足立区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
サンハイツ入谷	足立区入谷1-27-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年3月8日	西新井消防署
第二倉庫	足立区入谷4-17-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年12月20日	西新井消防署
株式会社発研セイコー 本社工場 A棟 B棟	足立区入谷5-15-5	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年2月18日	西新井消防署
株式会社吉日	足立区入谷8-1-7	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年9月19日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
中京自動車株式会社 駐車場棟	足立区入谷8-15-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年3月21日	西新井消防署
清水株式会社 東京支店 A棟B棟	足立区江北7-6-3	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年9月14日	西新井消防署
ユニオンサービス 株式会社	足立区鹿浜8-28-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年9月21日	西新井消防署
コーポ松乃	足立区千住2-31	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年9月5日	千住消防署
K S ビル第3	足立区谷在家3-2-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年8月4日	西新井消防署