

### 違反対象物一覧表（江戸川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
リュミエ西葛西	江戸川区西葛西 6-13-11	防火管理者未選任	法8-1	8階「WHISKEY BAL MIREN」	令和6年4月9日	葛西消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	8階「WHISKEY BAL MIREN」		
		消火器維持不適・安全栓脱落	法17-1	7階エレベーター前		
		消火器維持不適・使用不能	法17-1	3階エレベーター前		
		自動火災報知設備機能不良・断線	法17-1	2階		
		自動火災報知設備・発信機表示灯不点灯	法17-1	7階		
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	8階店舗避難口		
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	地下1階の屋内階段へ通ずる避難口		
カサイNSビル ・NS2ビル	江戸川区東葛西 5-14-6	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体 (カサイNSビル2階から9階部分を除く)	令和5年12月4日	葛西消防署

三成ビル 2	江戸川区東葛西 5-19-3	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年3月26日	葛西消防署
グラッツェ	江戸川区船堀3-1-1	誘導灯未設置	法17-1	1階から7階の各出入口	令和4年10月11日	葛西消防署
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	3階から7階の 屋外階段出入口		
株式会社天通 松島工場	江戸川区松島2-7-16	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年3月27日	江戸川消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		