

違反対象物一覧表（葛飾区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
株式会社豊田製作所	葛飾区奥戸4-13-24	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年1月31日	本田消防署
ときわビル	葛飾区新小岩1-29-5	自動火災報知設備一部未設置	法17-1	1階及び2階 感知器、発信機、表示灯、地区音響装置なし	平成27年6月9日	本田消防署
		自動火災報知設備表示灯不点灯	法17-1	3階 「ジーサイバー株式会社」		
		自動火災報知設備機能停止	法17-1	防火対象物全体		
		誘導灯一部未設置	法17-1	2階及び屋外階段の通路誘導灯		
		誘導灯不点灯	法17-1	3階 「ジーサイバー株式会社」 避難口誘導灯、通路誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯		