

違反対象物一覧表（江東区）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 所轄消防署 |
|------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------|-------|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | | |
| 三永工芸印刷株式会社 | 江東区千石2-3-30 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和5年8月4日 | 深川消防署 |
| メゾンオギノ | 江東区東陽1-32-15 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和6年4月5日 | 深川消防署 |
| シティイン富岡 | 江東区富岡2-10-16 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 共同住宅部分 | 令和6年4月1日 | 深川消防署 |
| 門前仲町渡東ビル | 江東区門前仲町 1-5-6 | 防火管理者未選任 | 法8-1 | 2階「漢方整体院 緑」 | 平成27年11月18日 | 深川消防署 |
| | | 防火管理に係る 消防計画未作成 | 法8-1 | 2階「漢方整体院 緑」 | | |
| | | 誘導灯未設置 | 法17-1 | 2階「漢方整体院 緑」 避難口誘導灯 | | |