

違反対象物一覧表（目黒区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
グレッグ外語専門学校 自由が丘校・グレッグ インターナショナルス クール別館・グレッグ ビル・株式会社G. I. C 旧棟	目黒区自由が丘 1-14-6・7・16	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年3月21日	目黒消防署
アルビコッカ目黒本町	目黒区目黒本町 5-8-12	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年2月28日	目黒消防署