

違反対象物一覧表（港区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
赤坂ハイム	港区赤坂8-8-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年5月2日	赤坂消防署
深尾ビル	港区麻布十番1-4-5	屋内消火栓設備一部未設置	法17-1	地下1階増床部分	平成26年8月12日	麻布消防署
		屋内消火栓設備 非常電源未設置	法17-1			
		屋内消火栓設備 加圧送水装置設置位置不適	法17-1			
		自動火災報知設備発信機未設置	法17-1	地下1階増床部分		
杉本ビル	港区新橋3-2-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年9月7日	芝消防署
桔梗ビル	港区新橋3-13-8	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、3階「AZITO」	平成30年11月14日	芝消防署
ル・グラシエル BLDG. 50	港区新橋4-19-2・12	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年4月3日	芝消防署
財界二世学院 高輪三松ビル	港区高輪2-19-20	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年3月26日	高輪消防署

霞町コーポ	港区西麻布3-21-20	スプリンクラー設備未設置	法17-1	1 1階及び1 2階	平成26年10月30日	麻布消防署
シルク西麻布	港区西麻布3-24-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年2月29日	麻布消防署
古橋ビル	港区浜松町1-18-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年12月9日	芝消防署
バッカス第3ビル	港区浜松町1-27-10	避難器具・操作障害	法17-1	6階「パブクラブ・ベイストリー」	平成26年1月27日	芝消防署
麻布ウィンテルビル	港区東麻布3-8-7	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和元年6月27日	麻布消防署
Triangle	港区南青山1-16-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年3月14日	赤坂消防署
ソレアード六本木	港区六本木3-3-17	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年9月12日	麻布消防署
三経28ビル	港区六本木3-10-9	スプリンクラー設備ヘッド一部未設置	法17-1	1階ごみ置き場、5階「Club Lu Belle」南西側物入れ内	平成30年5月30日	麻布消防署
		スプリンクラー設備・標識未設置	法17-1	送水口付近		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	1階ごみ置き場、5階「Club Lu Belle」南西側物入れ内、5階「Club Lu Belle」南側エレベーター前		
		連結送水管・標識未設置	法17-1	送水口付近		
		自動火災報知設備機能不良	法17-1	12階火災信号継続による音響装置遮断		

		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、放送設備、誘導灯、連結送水管、非常コンセント設備	令和2年2月26日	
KENTO'Sビル	港区六本木3-14-11	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	自家発電設備 (総合点検)	平成30年6月5日	麻布消防署
ミクニ六本木ビル	港区六本木7-8-8	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成25年4月8日	麻布消防署
福一ビル	港区六本木7-10-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年4月10日	麻布消防署