

違反対象物一覧表（大田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ルシエールガーデン	大田区池上3-31-10	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	防火対象物全体	令和2年4月6日	田園調布消防署
		誘導灯一部未設置	法17-1	1階「カラオケロック」出入口 避難口誘導灯		
グレース大森	大田区大森北2-20-5	スプリンクラー設備未設置	法17-1	11階	令和2年7月21日	大森消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
第一川良ビル	大田区大森本町 2-7-22	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年2月9日	大森消防署
プレステージ久が原・ プレステージⅡ	大田区久が原2-10-14	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年4月6日	田園調布消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1			
佐野マンション	大田区久が原2-10-20	自動火災報知設備未設置	法17-1	共同住宅部分	令和4年1月11日	田園調布消防署
有限会社東伸工業所・有 限会社東峰工業所	大田区京浜島2-18-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年6月21日	大森消防署
中根ビル	大田区山王3-9-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年5月29日	大森消防署

第二眞荘	大田区中央3-30-9	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年3月26日	大森消防署
ハイツアオキ第3	大田区仲六郷1-22-2	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備 (1階「ベストケアデイサービスセンター」を除く)	平成31年1月30日	蒲田消防署
ピョンハイツ	大田区東馬込1-45-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年9月20日	大森消防署
ハイツアオキ	大田区南六郷1-8-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	1階倉庫部分	平成23年12月6日	蒲田消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、避難器具	平成26年10月20日	
		火気使用設備位置不適	条例3の2	2階給湯湯沸設備		
ブレーションポートビル	大田区雪谷大塚町 14-22	消防用設備等維持管理不適	法8-1	防火対象物全体	令和4年11月2日	田園調布消防署
		自衛消防訓練未実施	法8-1	防火対象物全体		
		消防計画に基づく 自主検査未実施	法8-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	1階「居酒屋かん八」厨 房、5階事務所		
		自動火災報知設備 受信機能不良	法17-1	断線表示 (1階、2階、3階、5階)		
		自動火災報知設備 その他指摘事項	法17-1	受信機型式失効		
		自動火災報知設備 発信機設置位置不適	法17-1	地下1階から5階		

自動火災報知設備 発信機表示灯点灯不良	法17-1	共用部 (1階、2階、3階、4階)
誘導灯不点灯	法17-1	共用部 (1階、2階)
消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、 誘導灯