

違反対象物一覧表（八王子市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
イケウチ株式会社	八王子市北野町581-6	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年2月16日	八王子消防署
第7角田ビル	八王子市元横山町 3-5-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年11月24日	八王子消防署