

違反対象物一覧表（国分寺市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
養老乃瀧 国分寺南口店 150号	国分寺市南町2-16-13	火気使用設備等周囲過熱	条例3の2	1階厨房の焼き台背部のガラス板及び木製の下がり壁	平成30年10月10日	国分寺消防署
南町エミナス	国分寺市南町3-7-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年3月15日	国分寺消防署