

### 違反対象物一覧表（西東京市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
清水ビル	西東京市ひばりが丘北 3-3-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「ツーステージ」	平成26年5月29日	西東京消防署
第一清水ビル	西東京市ひばりが丘北 3-3-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「ローブひばりヶ丘店」	令和3年12月6日	西東京消防署
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	2階「ローブひばりヶ丘店」更衣室		
		避難器具未設置	法17-1	2階		
		防火管理者未選任	法8-1	2階「ローブひばりヶ丘店」、3階「みっちーハウス」	令和5年4月10日	
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	3階「みっちーハウス」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分、2階「ローブひばりヶ丘店」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、3階「みっちーハウス」		
		自動火災報知設備感知器種別不適	法17-1	3階「みっちーハウス」		

		物件存置による 火災予防支障	条例54	3階から屋上部分に物件存置		
		防火設備閉鎖作動障害 施設設置	条例55の2	2階自動ドア設置		
ドルメンひばりが丘	西東京市ひばりが丘北 3-3-29	火気使用設備等構造不適	条例3の2	1階「Natural Base」厨房排気ダクトの グリス除去装置未設置	令和元年10月1日	西東京消防署
鎌田・竹内共同ビル	西東京市富士町 4-17-6	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「レンタルスタジオCRUCIAL」	令和5年1月16日	西東京消防署
		火気使用設備等 グリス除去装置未設置	条例3の2	地下1階「魚鶏ばちばち」		
		火気使用設備等 火炎伝送防止装置未設置	条例3の2	地下1階「魚鶏ばちばち」		
JUN谷戸ハイツ	西東京市谷戸町 1-23-7	自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	「カイセイ調剤薬局ひばりが丘店」事務室	令和3年9月16日	西東京消防署
		非常ベル表示灯不点灯	法17-1	2階～5階の共用廊下内南側及び北側の表示灯		