

# 凍結による消火設備等の 破損・誤作動に注意してください！

建物等に設置されている消防用設備等のうち、スプリンクラー設備、泡消火設備、連結送水管等の水を使用する設備は、凍結により配管等の破損や設備の誤作動が発生するおそれがあります。

建物関係者の皆様には、以下の項目を確認していただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

## 1 配管が設置してある寒波による不具合が発生しやすい場所

1	屋外
2	屋上の高架水槽付近
3	駐車場内の露出部分
4	吹きさらしの場所



破損の例

## 2 事前にできる対応

- ・ 配管等に亀裂や漏水がないか確認する
- ・ 配管やバルブ類が露出している場合、毛布等で凍結防止する
- ・ 各種警報盤に異常を検知した表示がないかを確認する

## 3 異常を確認した時の対応

異常を確認した場合、速やかに消防用設備等の施工業者や点検業者に連絡し、設備が誤作動する前に改修するようご協力をお願いします。