

共同住宅用スプリンクラー設備点検票									
名 称						防 火 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機器 ・ 総合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名			電動機	製造者名		
			型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
水 源		貯 水 槽		種別					
		水 量		m ³					
		水 状							
		給 水 装 置							
		水 位 計							
		圧 力 計							
		バ ル ブ 類							
加 圧 送 水 装 置	ボ 電 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示							
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V A					
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類							
		ヒ ュ ー ズ 類		A					
		継 電 器							
		表 示 灯							
		結 線 接 続							
		接 地							
		予 備 品 等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ	起 動 装 置	起 動 機	開 閉 用 圧 置	圧 カ ス イ ッ チ	設定圧力	MPa				
			起 動 用 圧 力 タ ン ク			MPa					
			機		能	作 動 圧 力	MPa				
	ン	電	動	外		形					
				回		転	軸				
				軸		受	部				
				軸		継	手				
				機		能					
	プ	ン	機	外		形					
				回		転	軸				
				軸		受	部				
				グ ラ ン ド		部					
				連 成 計 ・ 圧 力 計							
	方	水	装	性		能	MPa	L/min			
				呼		水	槽	L			
				バ ル ブ		類					
				自 動 給 水 装 置							
				減 水 警 報 装 置							
	置	式	置	フ ー ト 弁							
				性 能 試 験 装 置							
				高 架 水 槽 方 式		MPa					
	圧 力 水 槽 方 式		MPa								
	減 圧 の た め の 措 置										
	配 管 等	管	管 ・ 管 継 手								
支 持 金 具 ・ つ り 金 具											
バ ル ブ 類											
ろ 過 装 置											
逃 し 配 管											
標 識											

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その3）

送 水 口	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	標 識					
※スプリンクラーヘッド	外 形					
	感 熱 障 害					
	散 水 分 布 障 害					
	未 警 戒 部 分					
	適 応 性					
※制御弁	バルブ本体・付属品					
	標 識					
※ 表 示 器	外 形					
	作 動 表 示 灯					
	制 御 弁 表 示 灯					
	通 電 表 示 灯					
自 動 警 報 装 置	※発信部（流水検知装置・圧力検知装置）	バルブ本体等	MPa			
		リターディング・チャンバー				
		圧力スイッチ	設定圧力 MPa	作動圧力 MPa		
	受信部（表示装置）	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示 機 能				
		警 報 機 能				
	※音声警報装置	外 形				
		取 付 状 態				
		警 報 音				
		鳴 動 方 式				
	耐 震 措 置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その４）

総 合 点 検								
共同住宅用スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		※ 放 水 圧 力	MPa					
		減 圧 の た め の 措 置						
	高方架式水槽等	表 示 ・ 警 報 等						
		※ 放 水 圧 力	MPa					
		減 圧 の た め の 措 置						
	備考							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、(その5)に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その5）

(/)

[illegible]

留意事項	住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとする。
------	---

この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。

ア 外観上の点検を実施する義務

イ 外観上の点検項目

ウ 異常が発生している場合の措置

エ その他の留意事項

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、全て正常の場合は○印、一部でも不良の場合は×印を記入し、該当番号及び不良内容を記入すること。

3 不良箇所の措置内容については、備考欄に記入すること。