

別記様式第6

(その1)

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票(区画名：)
(設備方式: 全域・局所・移動)

名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名 TEL			
			住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 貯 蔵 容 器	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示 ・ 標 識				
	高 圧 式	※ 消 火 剤 量		本		
		容 器 弁	外 形			
			安 全 性			
		安全装置	外 形			
			安 全 性			
		容 器 弁 開放装置	外 形			
			電 気 式			
			ガス圧式			
	低 圧 式	消 火 剤 量		kg		
		液 面 計 ・ 圧 力 計				
		圧力警報装置・安全装置等				
		自 動 冷 凍 機				
		放 出 弁				
		放 出 弁 開放装置	外 形			
			電 気 式			
			ガス圧式			
	バ ル ブ 類					
連 結 管 ・ 集 合 管						
起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形				
		表 示				
	※ ガ ス 量		本			
	容 器 弁	外 形				
		安 全 性				
	安 全 装 置	外 形				
		安 全 性				
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形				
		電 気 式				
		手 動 式				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その2）

選 択 弁	本 体	外 形				
		表 示				
		機 能				
	開 放 装 置	外 形				
		電 気 式				
ガス圧式						
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形				
		機 能				
標 識						
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示				
		電 源 表 示 灯				
		音響警報起動用スイッチ				
		放出用・非常停止用スイッチ				
		表 示 灯				
	自 動 式 装 置	保 護 カ バ ー				
		火 災 感 知 装 置	専用	兼用		
		自動・手動切替装置				
		自動・手動切替表示灯				
	AND回路制御機能					
緊 急 停 止 装 置						
警 報 装 置	外 形					
	音 響 警 報					
	音 声 警 報					
制 御 盤	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	電 圧 計		V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	遅 延 装 置		秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
	放 出 制 御 機 能					
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その3）

配管等	管・管継手						
	支持金具・つり金具						
	閉止弁	外形					
		機能					
配管の安全装置等	安全装置						
	破壊板						
消火剤等排出措置							
圧力上昇防止措置							
放出表示灯							
噴射ヘッド	外形						
	放射障害						
防護区画	区画変更等						
	開口部の自動閉鎖装置	外形					
		電気で作動するもの					
		ガス圧で作動するもの					
防部 護区 画の に保 隣安 接す る置	設定範囲						
	保安措置	消火剤排出措置					
		放出表示灯					
		警報装置	外形				
			音響警報				
			音声警報				
		注意銘板					
非常電源（内蔵型）	外形						
	表示						
	端子電圧		V				
	切替装置						
	充電装置						
	結線接続						
ホース等	周囲の状況						
	格納箱						
	ホース			m			
	ホースリール						
	ノズル						
	ノズル開閉弁						
表示灯・標識（移動式）							
耐震措置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 6

不活性ガス消火設備（その 4）

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起動装置・選択弁						
		配管・配管接続部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 6

不活性ガス消火設備（その5）

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。