

非常電源（蓄電池設備）点検票（設備名）						
名 称					防 火 者	
所 在					立 会 者	
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 設 備 検 名	蓄 電 池	製造者名		充 電 装 置	製造者名	
		型式等			型式等	
	逆変換装置	製造者名		直 交 変 換 置 装 置	製造者名	
		型式等			型式等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
設 置 状 況	周 囲 の 状 況					
	区 画 等		キュービクル式 キュービクル式以外			
	水 の 浸 透					
	換 気		自然 機械			
	照 明					
	標 識					
蓄 電 池	外 形					
	表 示					
	電 解 液					
	減 液 警 報 用 電 極					
	液 漏 れ 警 報 用 電 極					
	総 電 圧		V			
	セ ル 電 圧		V			
	負 荷 容 量					
均 等 充 電						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25

非常電源（蓄電池設備）（その2）

充電装置	外形				
	表示				
	開閉器・遮断器				
	交流入力電圧	V			
	トリクル・浮動・定電流定電圧充電電圧	トリクル 浮動 定電流定電圧	V		
	均等充電電圧	V			
	出力電流	A			
	負荷電圧	V			
	負荷電流	A			
	自動充電切替				
	接地				
逆変換装置	外形				
	表示				
	開閉器・遮断器				
	交流出力電圧	V			
	交流出力電流	A			
	周波数	Hz			
	接地				
直交変換装置	外形				
	表示				
	開閉器・遮断器				
	交流入力電圧	V			
	充電電圧	V			
	充電電流	A			
	交流出力電圧	V			
	交流出力電流	A			
	接地				
結線接続					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25

非常電源（蓄電池設備）（その3）

ポ ン プ	外 形							
	性 能							
タ ン ク ・ 配 管 等								
制 御 装 置								
耐 震 措 置								
予 備 品 等								
総 合 点 検								
接 地 抵 抗		種	Ω					
絶 縁 抵 抗			$M\Omega$					
容 量								
切 替 装 置								
電 圧 計 ・ 周 波 数 計								
警 報 動 作								
減 液 警 報 装 置								
液 漏 れ 警 報 装 置								
電 圧 調 整 範 囲								
負 荷 電 圧 補 償 装 置								
タ イ マ ー								
備 考	電気主任技術者 氏名及び資格							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

蓄電池充電記録

形名 _____ 充電電流 _____ A _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分測定

定

電池番号	単電池電圧 (V)	電解液比重	電解液温度 (°C)	電池番号	単電池電圧 (V)	電解液比重	電解液温度 (°C)	電池番号	単電池電圧 (V)	電解液比重	電解液温度 (°C)
1				31				61			
2				32				62			
3				33				63			
4				34				64			
5				35				65			
6				36				66			
7				37				67			
8				38				68			
9				39				69			
10				40				70			
11				41				71			
12				42				72			
13				43				73			
14				44				74			
15				45				75			
16				46				76			
17				47				77			
18				48				78			
19				49				79			
20				50				80			
21				51				81			
22				52				82			
23				53				83			
24				54				84			
25				55				85			
26				56				86			
27				57				87			
28				58				88			
29				59				89			

30				60				90			
----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--