

ネオン管灯設備概要表

項 目		良	否
設 備 種 別	☐ ネオン管灯設備		
工 事 種 別	☐ 新設 ☐ 増設 ☐ 全部改設 ☐ 一部改設 ☐ 移設 ☐ 改修 ☐ 増改設 ☐ その他		
出力（設備容量）	_____kVA		
保 守 管 理	☐ 非該当 ☐ 自家 ☐ 委託 ☐ その他		
設 備 概 要	ネオン変圧器 ネオン変圧器の種別 ☐ 屋外型 ☐ 屋内型 ☐ 従来型 ☐ インバータトランス ネオン変圧器の容量等 容 量 台数 ____V A×____=____k V A 二次電圧____k V ____V A×____=____k V A 二次電圧____k V ____V A×____=____k V A 二次電圧____k V ____V A×____=____k V A 二次電圧____k V ネオン変圧器の接地 ☐ 有 ☐ 無 ネオン変圧器用分岐開閉器 ☐ 有 ☐ 無 点滅装置の種類 ☐ ドラム式 ☐ 電子式 タイムスイッチ ☐ 有 ☐ 無 低圧回路の使用電線種別 ☐ ケーブル ☐ その他_____ 高圧回路の使用電線種別 ☐ ネオン電線 ☐ その他_____ 避雷設備（ ☐ 有 ☐ 無） ネオン管灯設備との離隔距離____m 保護範囲の良否 ☐ 良 ☐ 否		
設 置 場 所	ネオン管灯設備の設置場所 ☐ 屋内_____階_____室 床から看板までの距離____m _____階_____室 床から看板までの距離____m _____階_____室 床から看板までの距離____m ☐ 屋上_____側 床又は GL から看板までの距離____m _____側 床又は GL から看板までの距離____m _____側 床又は GL から看板までの距離____m _____側 床又は GL から看板までの距離____m ☐ 外壁_____側 床又は GL から看板までの距離____m _____側 床又は GL から看板までの距離____m _____側 床又は GL から看板までの距離____m 電源開閉器の設置場所_____ 点滅開閉器の設置場所_____		
そ の 他			

備考１

項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２

良否欄は、記入しないこと。