

別紙 3

自衛消防活動の予測活動限界時間

計算式により算出する。

	予測時間
感知器作動予測時間（自衛消防隊の行動開始時間） Td	_____ 秒 （熱 or 煙）

	予測時間	測定時間 （自火報発報から）
消火器の放射開始予測活動限界時間の算出 Ta	_____ 秒	_____ 秒
屋内消火栓（補助散水栓）の放水開始予測活動 限界時間の算出（該当する場合） Tb	_____ 秒	_____ 秒

※ 避難シミュレーション等により出火居室の予測限界時間（tc）が求められている場合は、
当該時間を Tb とする。

		予測時間	測定時間 （自火報発報から）
避難誘導完了 （防火区画形成 等）の予測活動 限界時間の算出	出火区画 Tc1 （注）	_____ 秒	_____ 秒
	隣接区画 Tc1' （注）	_____ 秒	_____ 秒
	出火階（竪穴隣接区画） Tc2 （注）	_____ 秒	_____ 秒

（注）社会福祉施設及び病院等におけるマニュアル活用時は Tc1 及び Tc1' を算出、その他
は Tc2 を算出する。