

表 2

訓練想定の確認表

|                | 確 認 項 目 等                                                          | チェック欄 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1              | 防火対象物自衛消防隊の組織に基づく必要な任務が付与されているか。                                   | 適・否   |
| 2              | 想定は危険度指標の高い時間帯等が考慮されているか。                                          | 適・否   |
| 3              | 想定出火場所は出火の可能性が高いと予想される場所、又は避難計算で火点と想定した場所か。                        | 適・否   |
| 4              | 活動項目表及び活動項目等の選択及びチェック項目の選択は適正か。<br>(検証では選択した活動項目表に対応した確認表(表3))     | 適・否   |
| 5              | 予測活動限界時間等は適正に算定されているか。                                             |       |
|                | (1) 感知器作動予測時間<br>(自衛消防活動の行動開始時間)                                   | 適・否   |
|                | (2) 消火器の放射開始予測活動限界時間                                               | 適・否   |
|                | (3) 屋内消火栓の放水開始予測活動限界時間<br>(屋内消火栓又は補助散水栓が設置されている箇所を出火場所に想定した場合に限る。) | 適・否   |
|                | (4) 避難誘導完了の予測活動限界時間<br>(社会福祉・病院等の場合は、出火区画と隣接区画の予測活動限界時間となる。)       | 適・否   |
| 集 計 (適の数/該当項目) |                                                                    | /     |

- ・ 検証を行うにあたり、全ての項目が適になることが条件である。
- ・ 該当しない項目のチェック欄は斜線を引くこと。