



仓库的火灾预防对策是否到位？

近年来，仓库火灾出现了致死现象。请立即检查下述确认项目，保护大家的生命和财产安全！

确认

1

防火设备（防火帘等）是否进行了妥善的维护管理？

若不关闭防火设备（防火帘等），发生火灾时瓦楞纸箱等会导致延烧面积扩大。




图1 自主检查（是否有阻碍关闭的物件）的实施情况

★充分利用结合仓库实际情况制作的确认表等，每天实施自主检查。

★请勿在逃生路线上放置物品。

★请指定防火设备的维护管理责任人。

★请实施防火教育，掌握防火相关知识。

【实施内容（例）】
防火帘的使用方法
（手动启动装置的启动步骤）



确认

2

是否有实施消防训练，以便发生火灾时能尽快对应？

若未有效使用设置在仓库的消防设备，延烧面积会扩大，导致受灾更严重。




图2 消防训练的实施状况

★请实施初期灭火训练。

牢记灭火器，室内消防栓设备，室外消防栓设备的操作要领，确保发生火灾时可以使用。
⇒请确认背面的操作要领。

★请实施逃生训练。

火灾时，防火帘会关闭。需要确认穿过防火帘的便门的逃生路线。

★请实施通报训练。

为了不延误通报，把标注了所在地的便签纸贴在身边很方便。





以下内容也应
确认 ✓

火灾预防确认表



贯彻在指定场所吸烟的规定。



为了防止纵火，实施夜间上锁和定期巡查。



使用明火时，不在附近放置可燃物，并监视作业过程。




再确认也很重要!

确认灭火器的使用要领。




② 拔安全销

逃生通道没问题!



① 搬到火源附近



③ 喷嘴朝向火源

④ 紧握把手



⑤ 喷射

※知道它放置在仓库的哪个位置吗? 请一并确认设置场所。

※也出现过使用容器腐蚀的旧灭火器时发生的事故。有必要进行定期的检查和更换。

原来如此!

您知道室内消防栓设备的使用要领吗?

1号消防栓



① 按下启动按钮

③ 开关阀



② 拉出软管



④ 放水

※室外消防栓设备也采用相同方式。

易操作性1号
2号消防栓



打开喷嘴的开关阀

请务必浏览东京消防厅官网!

(主页

→安全·安心信息)

東京消防

搜索

<http://www.tfd.metro.tokyo.jp>



东京消防厅APP(免费)下载→



咨询窗口

○东京消防厅预防部防火管理课
电话03-3212-2111(总机)

○管辖消防署

请浏览上述东京消防厅主页。

杜绝施工过程中的火灾