芝火災情報2024-1 ~その時 主任調査員は見た!~ // / /

令和6年9月 芝 消 防 署

古くなったLEDランプは交換を検討しましょう

芝消防署管内で、耐用年数を超えたLED照明器具から出火 する事案が発生しました!!

照明器具は使用状況に伴い劣化し、耐用年数を過ぎると故障 が増加し、ライトが暗いと感じるようになったりするので、使 用期間が耐用年数を超えた照明器具は交換を検討しましょう。



直管型LEDランプの焼損例



照明器具には、銘板(ラベル)が貼られてあり、製造年を 確認することができます。製造年が不明の場合は、ほとんど が10年以上前の器具ですので交換を検討しましょう。



