

## 第2 火気設備等に係る届出の審査要領及び審査項目

### 1 審査要領

火気設備等に関する法令等の規定によるほか第3章の技術基準等に照らし、審査すること。

### 2 審査項目

別記のとおり

### 別記

#### 条例に定める火気設備等の位置、構造及び管理の基準の審査項目

| 審査項目  | 審査事項                         | 条例                                      | 条則  | 告示                |
|-------|------------------------------|---|---|-------------------|
| 炉     | 炉が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。     | 条例3<br>条例22の2                           | 条則2の2<br>条則3①②<br>条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4<br>条則3の5<br>条則3の6 | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |
| 厨房設備  | 厨房設備が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。  | 条例3（①八～九の二、十一、②を除く。）<br>条例3の2<br>条例22の2 | 条則2の2<br>条則3②③<br>条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4<br>条則3の5<br>条則3の6 | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |
| ボイラー  | ボイラーが、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。  | 条例3（①八～十一、②を除く。）<br>条例4<br>条例22の2       | 条則2の2<br>条則3②<br>条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4<br>条則3の5<br>条則3の6  | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |
| 壁付暖炉  | 壁付暖炉が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。  | 条例3（①一、七～十、十二の二、②を除く。）<br>条例6<br>条例22の2 | 条則3①②<br>条則3の2<br>条則3の4                                     |                   |
| 温風暖房機 | 温風暖房機が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。 | 条例3①一～七、十～二十<br>条例3③<br>条例6の2<br>条例22の2 | 条則2の2<br>条則3①②<br>条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4<br>条則3の5<br>条則3の6 | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |

| 審査項目       | 審査事項   | 条例   | 条則  | 告示                |
|------------|--|--|---|-------------------|
| ヒートポンプ冷暖房機 | ヒートポンプ冷暖房機が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。  | 条例3①一～七、<br>十、十二の二、<br>十三、十四、<br>十六～二十<br>条例3③<br>条例6の3<br>条例22の2  | 条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4                                     | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |
| 乾燥設備       | 乾燥設備が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。  | 条例3（①八～十、<br>②を除く。）<br>条例7<br>条例22の2   | 条則2の2<br>条則3①②<br>条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4<br>条則3の5<br>条則3の6 | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |
| サウナ設備      | サウナ設備が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。   | 条例3①一～七、<br>十、十一、十二<br>の二、十四～十<br>五、十七～二十<br>条例3③<br>条例7①一<br>条例7の2<br>条例22の2  | 条則2の2<br>条則3①<br>条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4<br>条則5①            | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |
| 給湯湯沸設備     | 給湯湯沸設備（簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。   | 条例3①一～七、<br>十二～十五、<br>十七～二十<br>条例3③<br>条例8の2<br>条例22の2   | 条則2の2<br>条則3②<br>条則3の2<br>条則3の3<br>条則3の4<br>条則3の5<br>条則3の6  | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |
| 燃料電池発電設備   | 1 屋内に設ける燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、熔融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。条例第8条の3第2項に定めるものを除く。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。 | 条例3①一（イ、<br>ロ、条則2の2<br>を除く。）～<br>三、四、七、<br>十二の三～<br>十四（ロを除<br>く。）、十四の<br>二（ロ～トを除<br>く。）<br>条例8の3①⑤<br>条例11①④<br>条例12①一、三<br>条例22の2 | 条則3の2<br>条則3の5<br>条則3の6<br>条則4<br>条則4の2<br>条則5①             | 施行規程6の5<br>離隔距離基準 |

第6章第2節

第2 火気設備等に係る届出の審査要領及び審査項目

| 審査項目            | 審査事項  | 条例   | 条則                                     | 告示                    |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|
|                 | 2 屋外に設ける燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池又は熔融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。条例第8条の3第4項に定めるものを除く。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。 | 条例3①一（イ、ロ、条則2の2を除く。）～二、四、七、十二の三～十四（ロを除く。）、十四の二（ハ～トを除く。）<br>条例8の3③⑤<br>条例11①五～十<br>条例11②④<br>条例12①一、三<br>条例22の2 | 条則3の5<br>条則3の6<br>条則4<br>条則4の2<br>条則5① | 施行規程6の5<br>離隔距離基準     |
| 火花を生ずる設備        | 火花を生ずる設備が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。   | 条例10<br>条例22の2   |  |                       |
| 放電加工機           | 放電加工機が位置、構造及び管理の基準に適合しているか。   | 条例3①六、十三ハ<br>条例10(二を除く。)<br>条例10の2<br>条例22の2   |  |                       |
| 変電設備            | 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力20kW以下のものを除く。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。  | 条例11<br>条例22の2   | 条則4<br>条則4の2<br>条則5①                   | キュービクル基準              |
| 急速充電設備          | 急速充電設備（全出力20kW以下のものを除く。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。   | 条例11①二、五、八、九、②<br>条例11の2<br>条例22の2   | 条則4の2<br>条則5①                          | 施行規程6の5の2<br>延焼防止措置基準 |
| 内燃機関を原動力とする発電設備 | 内燃機関を原動力とする発電設備（条例第12条第3項に定めるものを除く。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。   | 条例3①十三、十四<br>条例11<br>条例12①②<br>条例22の2  | 条則4<br>条則4の2<br>条則5①                   | キュービクル基準              |
| 蓄電池設備           | 蓄電池設備（蓄電池容量が10kWh以下のもの及び蓄電池容量が10kWhを超え20kWh以下のものであって7号告示第2に定めるものを除く。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。                        | 条例11（①二を除く。）<br>条例13<br>条例22の2   | 条則4<br>条則4の2<br>条則4の3<br>条則5①          | キュービクル基準              |
| ネオン管灯設備         | ネオン管灯設備（設備容量2kVA以上のものに限る。）が、位置、構造及び管理の基準に適合しているか。   | 条例11①九<br>条例14<br>条例22の2   | 条則4の2                                  |                       |
| 水素ガスを充てんする気球    | 水素ガスを充てんする気球が位置、構造及び管理の基準に適合しているか。  | 条例17<br>条例22の2   | 条則5①<br>条則6                            |                       |

凡例

離隔距離基準・・・対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成14年消防庁告示第1号）

キュービクル基準・・・キュービクル式変電設備等の基準（昭和50年東京消防庁告示第11号）