

違反対象物一覧表（東村山市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
砂川ビル	東村山市栄町2-27-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	共用部分、3階「オールブルー」、4階「オーシャンブルー」	令和4年12月27日	東村山消防署
		避難施設避難障害物件存置	法8の2の4	1階E Vホール		
		自動火災報知設備維持不適	法17-1	警戒区域一覧図未設置		
		避難器具一部未設置	法17-1	2階		
		避難器具一動作機能なし	法17-1	4階、5階		
三樹東村山駅前ビル	東村山市本町2-3-82	防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	地下1階及び2階階段室	平成29年3月7日	東村山消防署