

違反対象物一覧表（中野区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ヒルトップW	中野区野方6-11-1	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年11月8日	野方消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
石川ビル	中野区東中野5-3-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年2月17日	中野消防署