

違反対象物一覧表（北区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
伊勢屋・竹森ビル	北区赤羽1-20-4・5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体 (伊勢屋部分を除く)	令和7年2月27日	赤羽消防署
トナミビル	北区中里2-16-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年2月25日	滝野川消防署