

違反対象物一覧表（葛飾区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ときわビル	葛飾区新小岩1-29-5	自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	1階及び2階 感知器、 発信機、表示灯、地区音 響装置なし	平成27年6月9日	本田消防署
		自動火災報知設備 表示灯不点灯	法17-1	3階 「ジーサイバー株式 会社」		
		自動火災報知設備 機能停止	法17-1	防火対象物全体		
		誘導灯一部未設置	法17-1	2階及び屋外階段の 通路誘導灯		
		誘導灯不点灯	法17-1	3階 「ジーサイバー株式 会社」 避難口誘導灯、 通路誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設 備、誘導灯		
		防火管理者未選任	法8-1	1階「みなとや食堂」、 1階「ホルモン平田 別 館」、4階「サクランボ 少年」		

ソシアルアズマ 第二ビル	葛飾区新小岩1-43-1	防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「みなとや食堂」、 1階「ホルモン平田 別 館」、4階「サクランボ 少年」	令和6年8月22日	本田消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階「みなとや食堂」、 1階「ホルモン平田 別 館」、4階「c l u b L a f i e s t a」、 4階「サクランボ少年」		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	1階「みなとや食堂」厨 房・倉庫		
		自動火災報知設備 感知器位置不適	法17-1	1階「みなとや食堂」		