

令和5年11月
第150号

消防おくら

阿部六陽筆

災害情報

火災 5件

救急 383件

救助 95件

※令和5年9月30日現在



(令和5年1月8日(日) 奥多摩町消防団出初式の様子)

令和5年11月9日(木)から11月15日(水)まで

秋の火災予防運動

令和5年度東京消防庁火災予防標語

目で確認 声出し確認 火の用心

いわさき くるみ

作者 岩崎 公瑠美さん(清瀬市在学)

監修 奥多摩消防署

発行 奥多摩防火防災協会

電話 0428(83)2299

秋の火災予防運動

令和5年11月9日（木）から11月15日（水）まで



■ 火災予防運動の目的

都民の皆様には防火防災に関する意識や防災行動力を高めていただくことにより、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合にも、被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。



山火事予防のポイント

東京消防庁管内では、4月に八王子市、7月に日の出町で大規模な山火事が発生しています。

奥多摩町でも、過去に大規模な山火事が発生しています。貴重な森林を守るため、山火事予防にご協力ください。


山火事を発生させないために…

- ・強風時や乾燥時には、たき火はしないでください。
- ・火気使用時は、その場から離れず、完全に消火してください。
- ・たばこの投げ捨ては絶対に行わないでください。また、吸い殻は必ず持ち帰りましょう。



野外焼却（野焼き）の禁止について

“野焼き”は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「東京都環境確保条例」により禁止されています。



年末年始の救急事故をなくそう！

年末年始に増加する特有の事故として、餅を喉に詰まらせることによる窒息事故があります。

新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症に対する予防対策も継続し、突然の病気や事故に気をつけましょう。

餅による事故を防ぐポイント

- ① 餅は小さく切って、食べやすい大きさにしましょう。
- ② 急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲み込みましょう。
- ③ 乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は、食事の様子を見守るなど注意を払いましょう。
- ④ 餅を食べる前に、先にお茶や汁物を飲んで喉を潤しておきましょう。
- ⑤ いざという時に備え、応急手当の方法をよく理解しておきましょう。

窒息の応急手当

チョークサインを出しているとき、声を出せないとき、顔色が急に真っ青になったときなどは、食べ物などにより気道が塞がれていることが疑われます。そのようなときは大きな声で助けを呼び、119番通報とAEDの搬送を依頼し、直ちに異物除去を始めます。

呼びかけて反応があれば・・・

- ① まず咳をすることが可能であれば、できる限り咳をさせます。
- ② 咳もできずに窒息しているときは、背部叩打法を行います。

【背部叩打法の実施手順】

背部叩打法は、誰にでも実施可能であり、比較的簡単な方法です。

傷病者が立っている場合や座っている場合は、傷病者の背中側から片手の手のひらの付け根で、両側の肩甲骨の間を数回以上強く叩きます。

傷病者が倒れている場合は、傷病者を手前に引き起こして横向きに、自分の足で傷病者の胸を支え、背部を叩きます。

呼びかけに反応がない場合または、反応がなくなった場合は・・・

ただちに心肺蘇生を開始してください。



チョークサインとは、窒息を起こし、呼吸ができなくなったことを他の人に知らせるサインです。



動画はこちらから
ご覧いただけます。



冬期の灯油の取扱いに注意！

これから冬場の乾燥した季節を迎えるにあたり、暖房機器の燃料として灯油を取り扱う機会も多くなります。灯油の危険性を理解し、安全な取扱い方法を再確認しましょう。

■石油ストーブを使用する際の注意事項！

東京消防庁管内では令和4年中、石油ストーブまたは石油ファンヒーターに起因する火災が18件発生しています。

灯油を石油ストーブに入れる時は、必ずストーブを消し、カートリッジを戻すときは、蓋が確実に閉まっていることを確認しましょう。

また、新型コロナウイルス感染症対策として消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く、思わぬ場所で引火し、火災に至る可能性があります。

ストーブの近くでは、消毒用アルコールの使用は控えましょう。



■灯油の保管に関する注意！

1 灯油を保管するポイントは次のとおりです。

- ・保管場所は、火気使用場所から十分に離れた場所を選びましょう。
- ・保管場所は、常に整頓し、清掃に努めましょう。
- ・灯油を入れる容器や栓に破損がないか確認しましょう。
- ・地震による転倒、落下が起きないように棚などの固定や滑り止めの設置をしましょう。

2 灯油を保管する場合、数量に応じて許可や届出が必要となる場合があります。

また、下表に満たない数量の灯油を保管する場合でも、他の危険物と一緒に保管する場合は、事前に届出などが必要となる場合がありますので、事前に最寄りの消防署へ相談してください。

届出が必要な灯油の数量	⇒ 200L以上1,000L未満
許可が必要な灯油の数量	⇒ 1,000L以上

東京消防庁公式アプリのご案内

東京消防庁公式アプリは、消防や救急の知りたい情報を、いつでも・どこでも・手軽に入手できる安全安心情報ツールです！ぜひダウンロードしてご活用ください。

東京消防庁 公式アプリ

ダウンロードはこちら！



iOS版

App Store
からダウンロード



アンドロイド版

Google Play
ストアからダウンロード

