


危険物施設の保安体制

→地震発生時の対応

機器が正常に運転していても
タンクや配管に異常がないことを確認！

【流出した場合】

- 土のう等で囲い、流出範囲の局限化を図る。
- 流出が施設以外に及んだ場合は、排水溝を閉鎖する。
- 海上又は河川に流出するおそれがある場合には、あらかじめオイルフェンスを展開する。



□浸水への備え□


→風水害対策



止水板の設置



重量シャッター外側
止水シート



重量シャッター内側
補強治具
止水ソックス、ポンプ



危険物施設が浸水した場合、施設周辺にも被害が及びます。
事前に風水害対策を実施しましょう！！

令和7年度 危険物安全週間

6月8日(日)から6月14日(土)まで

城東消防署 城東災害予防協会

