

違反対象物一覧表（足立区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
八千代運輸有限会社 本社倉庫 2	足立区伊興1-6-22	屋内消火栓設備未設置	法17-1	2 階	令和6年7月22日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
第二倉庫	足立区入谷4-17-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年12月20日	西新井消防署
株式会社発研セイコー 本社工場 A棟 B棟	足立区入谷5-15-5	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年2月18日	西新井消防署
株式会社吉日	足立区入谷8-1-7	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年9月19日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
中京自動車株式会社 駐車場棟	足立区入谷8-15-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年3月21日	西新井消防署
誠友 デンタルクリニック	足立区扇3-25-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年8月5日	西新井消防署
株式会社我妻 本社	足立区皿沼3-13-12	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年6月7日	西新井消防署

三巧印刷株式会社	足立区鹿浜1-17-15	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年9月11日	西新井消防署
矢萩倉庫 A棟	足立区鹿浜5-16-15	屋内消火栓設備未設置	法17-1	2階	令和6年11月12日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
日本特殊ブレーキ工業株式会社 工場棟	足立区関原3-11-21	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年6月25日	西新井消防署
ユウフクハイツ	足立区千住1-39-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年3月18日	千住消防署
株式会社浅香工業 西新井機材センター	足立区西新井4-41-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年4月8日	西新井消防署
株式会社宮林製作所	足立区西伊興1-17-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年7月5日	西新井消防署
須藤工業株式会社 本社工場	足立区西伊興3-14-22	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年8月13日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
株式会社ファーマーズ 竹の塚店	足立区西伊興4-3-18	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年9月9日	西新井消防署
MORE AQUA GARDEN	足立区西伊興4-3-19	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年9月10日	西新井消防署
三好運送株式会社 本社倉庫	足立区西伊興4-4-24	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年6月18日	西新井消防署

株式会社マック	足立区東伊興3-15-12	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年6月24日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
横山製作所 第二工場	足立区宮城1-38-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年7月2日	千住消防署
株式会社堀内 及び堀内邸	足立区本木2-28-16	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年4月3日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
横田倉庫	足立区谷在家3-15-10	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年10月15日	西新井消防署