

違反対象物一覧表（中央区）

防火対象物の 名称	防火対象物 の所在地	違反の内容			公表 日	所轄 消防 署
		違反指摘事項	根拠法令等 の条項	違反の位置等		
マック銀座ビル	中央区銀座1-15-7	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	平成26年11月4日	京橋消防署
		火気使用設備離隔距離不足	条例3の2	1階「中国名菜処悟空」排気ダクトと可燃物		
銀座京屋ビル	中央区銀座3-10-7	自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	2階診療所のレントゲン室及びコンプレッサー室	平成24年10月31日	京橋消防署
第26ポールスタービル	中央区銀座7-2-14	防火管理者未選任	法8-1	8階「Brugge」	平成29年5月9日	京橋消防署
		防火管理に係る消防計画 未作成	法8-1	8階「Brugge」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階「フオルテ」、3階「和の菜彩さとう」、6階「ロバーバロン」、8階「Brugge」		
銀座Leeビル	中央区銀座7-3-9	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	8階「ヴィーナス」	平成27年1月5日	京橋消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、1階「銀座半くり」	平成29年5月16日	
		避難器具維持不適	法17-1	2階避難器具、1階降下場所の物件存置による降下障害		
銀座 コスモビルⅠ	中央区銀座7-3-13	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「keisamsara」	平成26年8月27日	京橋消防署
		火気使用設備等・炭焼器と グリスフィルター離隔距離 不足	条例3の2	1階「やきとり亭」		

S V A Xビル	中央区銀座8-5-15	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下2階「YAH TOKY O」	平成28年8月4日	京橋消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、放送設備、誘導灯、連結送水管		
幸佑ビル	中央区銀座8-6-20	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	平成26年10月6日	京橋消防署
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	地下1階「福源」厨房		
		避難器具未設置	法17-1	3階、4階、5階、6階		
		避難器具看板による使用障害	法17-1	2階		
割烹躍金楼	中央区新富1-10-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年8月14日	京橋消防署
もんじゃおかめ総本店	中央区月島3-17-3	避難器具標識及び使用方法未設置	法17-1	2階	令和7年6月16日	臨港消防署
		誘導灯一部未設置	法17-1	階段通路誘導灯		
築地センタービル	中央区築地4-10-12	防火管理者未選任	法8-1	1階「築地山長」	令和元年5月27日	京橋消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「築地山長」		
松木ビル	中央区築地6-14-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年8月26日	京橋消防署
		自動火災報知設備一部未設置	法17-1	5階 感知器、発信機、表示灯、地区音響装置		

東京ヒロビル	中央区日本橋3-3-13	誘導灯未設置	法17-1	5階避難口	令和4年2月28日	日本橋消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯		
		避難施設火災予防支障・物件存置	条例54	5階段室内にビールサーバー、看板等存置		
人形町 TOP HILL 1	中央区日本橋人形町2-5-2	防火管理者未選任	法8-1	3階「New Club LOGIC」、7階「New Club Zillion」	令和7年5月15日	日本橋消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	3階「New Club LOGIC」、7階「New Club Zillion」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	3階「New Club LOGIC」、7階「New Club Zillion」		
		誘導灯視認障害	法17-1	7階「New Club Zillion」避難口誘導灯		
ツルノビル	中央区日本橋浜町3-17-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年7月9日	日本橋消防署
炭火焼きホルモンぐう	中央区八重洲1-7-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年6月11日	日本橋消防署