

自衛消防技術審査会行動概要（1号消火栓）

指揮者	1番員	2番員
<p>事前準備・事前点検自己隊のホースを準備、確認する。（自己隊で持参したものを設置） （前の隊が終了後係員の指示で実施）</p>		
<p>ヘルメット及び手袋を、完全着装する。着席した状態で待機。 （懐中電灯、消火器は事前に準備してあります。）</p>		
<p>自衛消防隊名紹介（椅子の横に立ち右手を挙げ返事をした後着席する）</p>		
<p>着席状況を確認し、係員が自動火災報知設備のベル（模擬ベル）を鳴動させる。 <u>（総合タイム測定開始）</u></p>		
<p>自火報の鳴動音に反応し、受信盤の確認に行く。 「自火報鳴動」</p>		
<p>自火報の受信盤の近くへ行き、火災表示窓を指差し呼称する。 「〇階で火災表示」</p>	<p>指揮者の火災表示確認に応答 「〇階で火災表示」</p>	
<p>防災センターを出る前に着装状態を確認する。 「服装点検」 「ヘルメットよし、手袋よし、足元よし」</p>		
<p>1番員、2番員に現場確認を指示する。 「1・2番員は現場を確認せよ」</p>	<p>指揮者の指示に応答し、1番員、2番員は懐中電灯(点灯させる)及び消火器を搬送※し、出火室へ至る。 「よし」 ※各装備を持つ隊員は指定なし</p>	
<p>1番員、2番員に指示後、非常放送設備で館内に放送する。（1回以上） 「こちらは防災センターです。ただ今〇階で自動火災報知設備が作動しました。自衛消防隊員が現場を確認していますので、次の指示をお待ち下さい。」</p>	<p>出火室の入口前（停止線前）で消火器を足元へ置く。 火点を指し確認する。 「火災確認」 火点確認後、2番員に防災センターに報告するよう指示する。 「〇階□□部分で△△が延焼中、2番員は防災センターへ報告せよ。」</p>	<p>火点を指し確認する。 「火災確認」 1番員の指示に応答する。 「よし」 2回以上周囲への呼びかけを行いながら、通信装置まで至る。 「火事だー。避難して下さい。」</p>

<p>2番員からの報告に対応する。 「防災センターです」</p>	<p>消火器を使用し低い姿勢で消火を行うとともに、火災の発生を周知し、避難を呼びかける 「安全ピンよし」、「ノズルよし」、「消火開始」 「火事だー。避難して下さい。」</p> <p>*消火は、標的に放水を15秒実施すること。 (係員の旗が上がる。)</p>	<p>通信装置で防災センターの指揮者へ連絡 「2番員から防災センター」</p> <p>① 火災の発生場所 ② 燃焼物体 ③ 初期消火状況 ④ 逃げ遅れ・ケガ人を報告する。</p> <p>「○階□□で△△が延焼中、避難呼びかけ後、消火器により消火中、逃げ遅れ、けが人確認中」</p>
<p>2番員の状況報告に回答する。 「防災センター了解」</p>		<p>指揮者への報告後、出火室へ戻る。</p>
<p>119番通報を実施する。 ① 所在 ② 火災の状況 ③ 逃げ遅れ・ケガ人の状況を報告する。 (消防庁。火事ですか？救急ですか？) 「火事です」</p>	<p>2番員の状況報告に回答し、消火器による消火が不能であった旨、屋内消火栓の使用を指示する。 「了解。消火器による消火不能、屋内消火栓による消火」</p> <p><u>(指示を実施した時点から消火栓操作タイム測定開始)</u></p>	<p>1番員に指揮者への報告が終わった旨を報告する。 「報告終わり」</p> <p>1番員の指示に回答する。 「よし」</p>

<p>(消防車が向かう住所を教えてください。)</p> <p>「品川区〇〇〇△丁目△番△号 □□□□会社です。」</p> <p>(どこで何が燃えていますか?)</p> <p>「〇階〇〇で、〇△□が燃えています。自衛消防隊により消火活動中です。逃げ遅れ、けが人は確認中です。」</p> <p>(分かりました、すぐ消防隊が向かいます。)</p>	<p>2番員とともに屋内消火栓ボックスに至り、操作を開始する。</p> <p>2番員が扉を開けたあとに、筒先、ホースを取り出し、ホースを右脇に抱え、2番員と連携を取り、延長する。</p> <p>「ホース取り出し」</p> <p>「準備よし」</p>	<p>1番員とともに屋内消火栓ボックスに至り、操作を開始する。併せて確認呼称も実施する。</p> <p>① 起動ボタンを押す</p> <p>② 周囲の安全を確認後、扉を開放する</p> <p>③ ホースを取り出す</p> <p>「起動ボタン よし」</p> <p>「周囲よし、扉開放」</p> <p>「ホース取り出し、余裕ホース」</p> <p>余裕ホースを取り、腰で確保する。1番員と連携を取り、ホースを延長する。</p> <p>「確保よし」</p>
<p>119番通報後、非常放送で、館内に避難の呼びかけ等行う。(1回以上)</p> <p>「こちらは防災センターです。ただ今〇階□□で火災が発生しました。お客様は自衛消防隊員の指示に従って避難して下さい。エレベーターは絶対に使用しないで下さい。」(1回以上)</p>	<p>タイミング※を見て、2番員にバルブを開放させホースに水を乗せる。</p> <p>「放水はじめ」</p> <p>※停止線のおおよそ5m手前</p> <p>停止線前で、筒先を構え放水し、2つの標的を倒す。</p> <p>*左右は順不同</p> <p><u>(2つ目の標的を倒した時点で係員の旗が上がり消火栓操作タイム測定終了)</u></p> <p>(*2つ目の標的が倒れた後は、係員が節水のため屋内消火栓箱のバルブを閉鎖して水を止める場合がありますが、標的が倒れても放水姿勢の状態です。))</p>	<p>タイミングを見て、確保を解く</p> <p>1番員の指示に応答し、バルブを全開させ、送水を行う。確認呼称も実施する。</p> <p>*予備注水は行わない。</p> <p>「放水はじめ」</p> <p>「バルブ開放」「全開放よし」</p> <p>ホース線上を沿うように1番員の元へ向かう。途中、結合部の結合状況及びホースの流れを確認する。</p> <p>「結合部よし」</p> <p>「ホースよし」</p>

<p>出火室の注水の支障とならない位置※に行く。1番員、2番員に到着した旨を報告する。</p> <p>「指揮者到着」</p> <p>注水状況を確認する。(到着時に標的が両方倒れていても確認は実施する。)</p> <p>「注水姿勢よし、流量よし」</p> <p>※1番員の横約2mの位置 この時、停止線を超えないこと。</p> <p>到着時に1番員が放水を実施している場合には、必要に応じて1番員に放水の指示を実施する。</p> <p>「右(左)に注水」</p>	<p>2番員と連携を取る。</p> <p>「よし」</p> <p>指揮者の到着に反応する。</p> <p>「よし」</p> <p>指揮者から放水についての指示があった場合には、指揮車の指示に应答する。</p> <p>「よし」</p>	<p>1番員の右後方約1mの位置でホースを確保する。</p> <p>「確保よし」</p> <p>指揮者の到着に反応する。</p> <p>「よし」</p> <p>(指揮者が先に到着している場合は不要)</p>
<p>係員の「放水やめ」の指示により、1番員・2番員に放水停止を指示する。</p> <p>「放水やめ」</p>	<p>指揮者の放水停止指示に应答し、ノズル閉じ放水をやめる。</p> <p>「放水やめ」</p>	<p>指揮者の放水停止指示に应答し、放水をやめる。</p> <p>「放水やめ」</p> <p>静かに確保を解除しホースを置く。</p> <p>「確保解除」</p> <p>ホースを辿って屋内消火栓へ至る。</p> <p>バルブを閉鎖し、起動ボタンを復旧する。確認呼称も併せて実施する。</p> <p>「バルブよし」</p> <p>「起動ボタンよし」</p>
<p>係員の「収め」の指示により、1番員・2番員に収める指示をして、報告位置に集まる。</p> <p>「収め」</p> <p>(指揮者が「収め」を指示した時点で、係員の旗が上がり総合タイム測定終了)</p>	<p>指揮者の収めの指示に应答する。</p> <p>「よし」</p> <p>ホースに残った水抜きをする。更に折り返してホース上に置き、報告位置に集まる。</p>	<p>指揮者の収めの指示に应答する。</p> <p>「よし」</p> <p>指揮者、1番員の動きに合わせて、報告位置に集まる。</p>
<p>報告位置に至る。</p>		

<p>整列後、服装点検を実施する。 「服装点検」</p> <p>1番員・2番員に点検した結果を報告させる。 「点検報告」</p> <p>1番員・2番員の報告に回答する。 「よし」</p>	<p>指揮者の号令により、着装状態を確認する。 「ヘルメットよし、手袋よし、足元よし」</p> <p>指揮者の指示を受け、点検結果を報告する。 「1番員異常なし」</p>	<p>指揮者の号令により、着装状態を確認する。 「ヘルメットよし、手袋よし、足元よし」</p> <p>指揮者の指示を受け、点検結果を報告する。 「2番員異常なし」</p>
<p>1番員・2番員を指揮して、退場する。 「そのまま右向け右」 「目標待機位置、駆け足、進め」</p>	<p>指揮者の指揮のもと、退場する。</p>	