

防火管理

YOTSUYA

No.
189

秋の火災予防運動

11月9日(水)～11月15日(火)



消防博物館

令和4年11月3日(木)～12月4日(日)

秋の企画展実施予定

令和4年12月3日(土)14時～

消防博物館30周年記念コンサート実施予定

もう一度 確認 安心 火の用心

令和4年度東京消防庁防火標語


すがの み か
菅野 珠加 さん(江戸川区在住)

四谷消防署管内で 電気火災急増中!

令和3年中の四谷消防署の火災件数は**25件**でした。そのうち、電気が原因となり発生したものが**14件**ありました。


東京消防庁全体で見ても火災件数は減ってきていますが、全火災件数に占める**電気や電気製品にかかわる火災の割合が増えています。**

電気火災の仕組みや正しい取扱いを知り、電気火災を予防しましょう。



接触部過熱

プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、プラグの差し刃が変形していたりすると、過熱して火災の原因になります。




四谷管内は電気火災が多い

令和4年でも
四谷管内で起きた火災の
半数(18件中9件)が
電気火災なんだ
(8月31日現在)

過電流

電源タップを決められた容量以上で使用すると発熱し火災の原因になります。



トラッキング

コンセントに差したプラグの差し刃間にほこりが付着していると、湿気を帯びたほこりが電気回路を形成し、放電による火花が発生して、火災となります。



接触部過熱



過電流



トラッキング



たまたま
小さな火災で
収まったかも
しれないけど...



こんな大きな
火災に
つながることも



他にもこんな危険が!

リチウムイオン電池

誤った使用方法や廃棄による火災が増加しています。



モバイルバッテリー



スマートフォン




電動アシスト自転車



コードレス掃除機



ノートパソコン



電動キックボード

電気火災を防ぐための対策

- ①使用する前に、電気製品の取扱説明書をよく読みましょう。
- ②使用していない電気製品の差込みプラグは、コンセントから抜いておきましょう。
- ③電熱器等の電気製品の周囲には、燃えやすいものを置かないようにしましょう。
- ④長年使用している電気製品は、経年劣化や異音など、定期的に異常の有無を点検しましょう。
- ⑤差込みプラグは、コンセントと緩みがないか点検しましょう。
- ⑥コードが、家具などの下敷きになったり、押しつけなどにより傷ついたりしないように注意しましょう。
- ⑦コンセントやコードには、使用できる電流量に制限があります。表示されている電流量を確認して使用しましょう。

東京消防庁では電気製品の「小さなこげ跡」も**火災**として扱い、原因を調べて火災予防につなげています。

電気製品の「小さなこげ跡」を見つけた場合は



東京消防庁ホームページ（<https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp>）や東京消防庁公式アプリ内の**東京消防庁版電気製品火災相談ガイド**をご覧ください。
なるか、お近くの消防署にご相談ください。

右のQRコードを読み込むか、アプリのおしえて！キュータに「**電気**」と入力すると**相談ガイド**が見られます！



緊急時にも役に立つ

東京消防庁公式

アプリ

救急サポート

コンテンツが
いっぱい!!

ミニ
ゲーム

FAQ

緊急
連絡

消防イベント
情報

スタンプラリー

消防マップ

東京消防庁公式アプリ

無料

ダウンロードはコチラ！

東京消防庁公式アプリ

検索



火災予防業務 協力者等を 表彰いたします

例年、火災予防に協力し、その功労があった団体・個人の方に対し表彰状・感謝状を贈呈しています。

該当者の皆様、おめでとうございます。

引き続き、火災予防にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和4年10月 《発行》四谷防災協力会、四谷防火管理研究会 《監修》四谷消防署
■四谷消防署 新宿区四谷三丁目10番地 TEL.03-3357-0119
■新宿御苑出張所 新宿区新宿一丁目8番3号 TEL.03-3350-0119
【E-mail】 yotuya3@tf.d.metro.tokyo.jp

四谷消防署

検索

QRコードからもアクセスできます。



リサイクル適性
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

270

古紙/バブル配合率70%再生紙を使用しています。
石油系溶剤を含まないインキを使用しています。