

違反対象物一覧表（大田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ルシエールガーデン	大田区池上3-31-10	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	防火対象物全体	令和2年4月6日	田園調布消防署
		誘導灯一部未設置	法17-1	1階「カラオケロック」 出入口 避難口誘導灯		
春日ビル	大田区大森北1-3-9	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年9月11日	大森消防署
長原ビル	大田区上池台1-12-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年9月18日	田園調布消防署
プレステージ久が原・ プレステージⅡ	大田区久が原2-10-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年4月6日	田園調布消防署
佐野マンション	大田区久が原2-10-20	自動火災報知設備未設置	法17-1	共同住宅部分	令和4年1月11日	田園調布消防署
株式会社カワタ	大田区久が原3-12-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年9月18日	田園調布消防署
有限会社東伸工業所・ 有限会社東峰工業所	大田区京浜島2-18-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年6月21日	大森消防署
大金工業協同組合 A棟	大田区城南島2-1-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	有限会社日栄工業	令和6年12月11日	大森消防署

大金工業協同組合 D棟	大田区城南島2-1-5	屋内消火栓設備未設置	法17-1	株式会社釘本製作所 有限会社天草工業 地濃工業株式会社	令和6年12月11日	大森消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	株式会社釘本製作所 有限会社天草工業 地濃工業株式会社		
リック株式会社 東京南	大田区昭和島2-4-3	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年11月14日	大森消防署
株式会社恵興	大田区昭和島2-4-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年4月8日	大森消防署
浅沼ビル	大田区中央1-13-10	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年7月18日	大森消防署
ハイマートフジ	大田区中央8-39-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年1月7日	大森消防署
日販ビル	大田区田園調布 2-51-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年5月2日	田園調布消防署
仲池上海老沢倉庫 (フルール仲池上工場)	大田区仲池上2-12-1	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年1月7日	田園調布消防署
ピョンハイツ	大田区東馬込1-45-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年9月20日	大森消防署
ハイツアオキ	大田区南六郷1-8-1	火気使用設備位置不適	条例3の2	2階給湯湯沸設備	平成26年10月20日	蒲田消防署
電化皮膜工業株式会社	大田区矢口3-5-10	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年11月20日	矢口消防署

ブレーションポートビル	大田区雪谷大塚町 14-22	消防用設備等維持管理不適	法8-1	防火対象物全体	令和4年11月2日	田園調布消防署
		自衛消防訓練未実施	法8-1	防火対象物全体		
		消防計画に基づく 自主検査未実施	法8-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	1階「居酒屋かん八」 厨房、5階事務所		
		自動火災報知設備 受信機機能不良	法17-1	断線表示 (1階、2階、3階、5階)		
		自動火災報知設備 その他指摘事項	法17-1	受信機型式失効		
		自動火災報知設備 発信機設置位置不適	法17-1	地下1階から5階		
		自動火災報知設備 発信機表示灯点灯不良	法17-1	共用部 (1階、2階、3階、4階)		
		誘導灯不点灯	法17-1	共用部 (1階、2階)		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災 報知設備, 誘導灯		