違反対象物一覧表 (新宿区)

防火対象物 の名称	防火対象物 の所在地	違反の内容			公	所 轄
		違反指摘事項	根拠法令等 の条項	違反の位置等	· 表 日	消 防 署
ハイム市ヶ谷	新宿区市谷田町3-4-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年4月8日	牛込消防署
メイジャー神楽坂	新宿区岩戸町16	スプリンクラー設備 機能停止	法17-1	防火対象物全体	平成25年11月25日	牛込消防署
SCビル	新宿区大久保1-12-27	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年7月16日	新宿消防署
		防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分		
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
三経第22ビル	新宿区神楽坂1-10	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設 備、誘導灯、連結送水管	令和元年10月10日	牛込消防署
		自動火災報知設備 発信機表示灯不点灯	法17-1	地下1階、1階、4階、6階		

_		. <u></u>			_	_
		自動火災報知設備 発信機破損	法17-1	2階		
		自動火災報知設備 発信機表示灯破損	法17-1	5階		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	2階		
		誘導灯不点灯	法17-1	6階避難口誘導灯		
青柳LKビル	新宿区神楽坂3-6	連結送水管未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年1月28日	牛込消防署
新宿イタリアン カルボナード	新宿区歌舞伎町1-3-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年9月17日	新宿消防署
三経38ビル	新宿区歌舞伎町1-6-7	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	令和3年5月28日	新宿消防署
		自動火災報知設備 表示灯カバー脱落	法17-1	共用廊下1階		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設 備、放送設備、避難器具、 誘導灯、連結送水管		
三経61ビル	新宿区歌舞伎町1-9-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	・ 平成29年10月5日	新宿消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設 備、避難器具、誘導灯		
		自動火災報知設備維持不適	法17-1	障害音響及び地区音響停止		
		自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	3 階		

三経27ビル	新宿区歌舞伎町2-27-11	消防用設備等点検未報告	法17の3の3	避難器具	平成30年5月31日	新宿消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	地下1階電気室		
		自動火災報知設備 地区音響装置一部未設置	法17-1	地下1階、1階、6階		
		自動火災報知設備 感知器種別不適	法17-1	6 階倉庫		
		放送設備未設置	法17-1	地下1階、2階、4階、 5階のテナント部分		
		避難器具一部未設置	法17-1	4 階		
		誘導灯一部未設置	法17-1	2階、5階の階段 通路誘導灯		
三経82ビル	新宿区歌舞伎町2-30-14	屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下2階、 表示灯不点灯	・ 平成30年4月27日	新宿消防署
		屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下1階、5階 表示灯脱落		
タックイレブン 高田馬場	新宿区高田馬場 2-19-7	スプリンクラー設備未設置	法17-1	3階から11階部分	令和5年8月21日	新宿消防署
春波ビル	新宿区津久戸町4-3	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、非常ベル、誘導灯	平成25年4月26日	上 牛込消防署
		火気使用設備等位置不適	条例8の2	2 階東側階段部分 給湯機設置		1 左IIII07名
滝沢68ビル	新宿区天神町68	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年10月12日	牛込消防署

シャトー大久保	新宿区百人町2-1-50	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年9月4日	新宿消防署
---------	--------------	-------------	-------	---------	----------	-------