

違反対象物一覧表（千代田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
神田駿河台河本ビル	千代田区神田駿河台1-8-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年5月15日	神田消防署
榎本一輝ビル	千代田区神田三崎町3-1-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年7月15日	神田消防署
カーサ九段坂	千代田区九段南3-8-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、地下1階「食彩料理 やま咲」	令和5年6月12日	麴町消防署
		避難施設避難障害物件存置	法8の2の4	屋外階段3階及び6階、6階踊場		
		防火設備閉鎖作動障害物件存置	法8の2の4	6階		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管耐圧試験		
		厨房設備 グリス除去装置未設置	条例3の2	地下1階 「食彩料理 やま咲」		
サカイ末広ビル	千代田区外神田6-14-2	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体 (8階部分を除く)	令和6年3月7日	神田消防署
恩田ビル	千代田区六番町1-1	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	6階「株式会社ライラック」	令和5年3月28日	麴町消防署
K-P-L-A-Z-A	千代田区六番町1-7	自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	地下1階通路	平成31年2月21日	麴町消防署