

違反対象物一覧表（板橋区）

防火対象物 の名称	防火対象物 の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等 の条項	違反の位置等		
ドミールK	板橋区赤塚2-9-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年6月13日	志村消防署
第1扶桑ビル・ 種兵食品工業株式会 社	板橋区板橋1-5-4・11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年10月29日	板橋消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
サンハイツ上板ビル	板橋区上板橋3-5-1	防火管理者未選任	法8-1	1階「美容室シャングリ ラ」 2階「焼肉ギュービック上 板橋店」 2階「格闘技スタジオ BLOOM」	令和8年1月28日	板橋消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	2階「焼肉ギュービック上 板橋店」 2階「格闘技スタジオ BLOOM」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	2階「格闘技スタジオ BLOOM」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		

		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分 地下1階「フィリピンパブ リンダ」 1階「美容室シャングリ ラ」 2階「焼肉ギュービック上 板橋店」 2階「格闘技スタジオ BLOOM」		
		自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	2階「焼肉ギュービック上 板橋店」店舗内の倉庫部分 2階「格闘技スタジオ BLOOM」倉庫及び脱衣所部 分		
		自動火災報知設備 操作障害	法17-1	2階「焼肉ギュービック上 板橋店」発信機前に棚存置		
		誘導灯不点灯	法17-1	2階「格闘技スタジオ BLOOM」		
		火気使用設備等管理不適	条例3の2	2階「焼肉ギュービック上 板橋店」無煙ロースターの 排気ダクト内清掃不適		
Bistro Etetrois	板橋区中板橋18-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年6月16日	板橋消防署
黒田第3ビル	板橋区成増2-11-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年10月1日	志村消防署
ザ・フラット	板橋区南常盤台1-22-9	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年9月11日	板橋消防署