

違反対象物一覧表（港区）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 所轄消防署 |
|------------|-------------|-----------------------|----------|---|------------|-------|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | | |
| 赤坂こうゆうビル | 港区赤坂2-8-13 | 防火管理者未選任 | 法8-1 | 所有者管理部分 6階「幹細胞専門サロン B o n d - E」 | 令和6年12月23日 | 赤坂消防署 |
| | | 防火管理に係る 消防計画未作成 | 法8-1 | 所有者管理部分 6階「幹細胞専門サロン B o n d - E」 | | |
| | | 統括防火管理者未選任 | 法8の2-1 | 防火対象物全体 | | |
| | | 全体の防火管理に係る 消防計画未作成 | 法8の2-1 | 防火対象物全体 | | |
| | | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分 6階「幹細胞専門サロン B o n d - E」 6階「K u u」 | | |
| シントミ赤坂第2ビル | 港区赤坂2-13-17 | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 2階「青春キンパ」 3階「S H E I O N」 3階「赤坂カンティーナ」 | 令和6年8月1日 | 赤坂消防署 |
| | | 自動火災報知設備 感知器一部未設置 | 法17-1 | 3階「赤坂カンティーナ」 バックヤード 5階「リラクゼーションサロ ン エステクラブ カエン」 台所、待合室、北側倉庫 | | |
| | | 避難器具未設置 | 法17-1 | 3階、4階、5階 | | |
| | | 誘導灯不点灯 | 法17-1 | 3階「赤坂カンティーナ」店 舗出入口 | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------|
| ぼん | 港区赤坂4-3-5 | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 防火対象物全体 | 令和7年3月28日 | 赤坂消防署 |
| | | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯 | | |
| 深尾ビル | 港区麻布十番1-4-5 | 屋内消火栓設備一部未設置 | 法17-1 | 地下1階増床部分 | 平成26年8月12日 | 麻布消防署 |
| | | 屋内消火栓設備 非常電源未設置 | 法17-1 | | | |
| | | 屋内消火栓設備 加圧送水装置設置位置不適 | 法17-1 | | | |
| | | 自動火災報知設備発信機未設置 | 法17-1 | 地下1階増床部分 | | |
| フラットウェル高輪 | 港区高輪1-2-16 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和7年11月25日 | 高輪消防署 |
| 財界二世学院 高輪三松ビル | 港区高輪2-19-20 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和2年3月26日 | 高輪消防署 |
| 霞町コーポ | 港区西麻布3-21-20 | スプリンクラー設備未設置 | 法17-1 | 1 1階及び1 2階 | 平成26年10月30日 | 麻布消防署 |
| 古橋ビル | 港区浜松町1-18-8 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和4年12月9日 | 芝消防署 |
| バッカス第3ビル | 港区浜松町1-27-10 | 避難器具・操作障害 | 法17-1 | 6階「パブクラブ・ベイス トーリー」 | 平成26年1月27日 | 芝消防署 |
| 麻布ウィンテルビル | 港区東麻布3-8-7 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和元年6月27日 | 麻布消防署 |
| フォレスト・サイドI | 港区南青山2-7-27 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和7年8月14日 | 赤坂消防署 |
| ソレアード六本木 | 港区六本木3-3-17 | スプリンクラー設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成30年9月12日 | 麻布消防署 |
| KENTO'Sビル | 港区六本木3-14-11 | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 自家発電設備 (総合点検) | 平成30年6月5日 | 麻布消防署 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| ミクニ六本木ビル | 港区六本木7-8-8 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成25年4月8日 | 麻布消防署 |
|----------|------------|------------|-------|---------|-----------|-------|