

違反対象物一覧表（豊島区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ライオンズマンション 駒込駅前	豊島区駒込1-42-2	防火管理者未選任	法8-1	1階「寿司 高はし」	令和5年3月1日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「寿司 高はし」		
		消火器前 椅子存置による使用障害	法8の2-1	1階「寿司 高はし」		
宝生第一ビル	豊島区巢鴨1-20-10	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	4階「ジャストタウン」、6階 「株式会社アストラ」	令和3年5月26日	豊島消防署
		自動火災報知設備 受信機型式失効	法17-1	防火対象物全体		
		防火戸管理不適	条例55の2	5階階段室の防火戸自動閉鎖装置なし		
鈴越コーポ	豊島区巢鴨3-37-1	自動火災報知設備型式失効	法17-1	防火対象物全体	令和3年6月14日	豊島消防署
TTAビル	豊島区高田3-11-18	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「歩古ホール」	令和3年9月8日	豊島消防署
10° CAFE	豊島区高田3-12-8	消火器標識未設置	法17-1	各階	令和3年10月1日	豊島消防署
		避難器具維持管理不適	法17-1	2階の避難器具 テーブル設置により使用不能		
		誘導灯不点灯	法17-1	各階の避難口誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、避難器具、誘導灯		

小島ビル	豊島区東池袋1-2-4	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	令和4年6月22日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
三経33ビル	豊島区東池袋1-4-2	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	平成29年5月30日	豊島消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、放送 設備、避難器具、誘導灯、連結送 水管		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	8階倉庫		
魚徳	豊島区東池袋 1-13-12	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	防火対象物全体	令和6年11月5日	豊島消防署
		避難器具未設置	法17-1	3階		
		誘導灯一部未設置	法17-1	1階及び2階の避難口誘導灯		
		誘導灯不点灯	法17-1	地下1階の避難口誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、誘導灯		
		禁止行為・危険物品持込み	条例23-1	カートリッジガスボンベ		

市川ビル	豊島区東池袋1-28-3	避難器具未設置	法17-1	4階	令和3年5月13日	豊島消防署
		避難器具一動作機能なし	法17-1	3階「麻雀スマイル」		
		防火戸管理不適	条例55の2	2階「如月桃花」防火戸へ木製装飾 取付、4階防火戸自動閉鎖装置なし		
第一坂田ビル	豊島区東池袋 1-13-10	火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「ばんから池袋東口店」厨房 フード内の可燃物離隔距離不足	令和2年5月7日	豊島消防署
有泉歯科医院 (有泉ビル)	豊島区東池袋2-1-13	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年12月16日	豊島消防署
東池袋ダイヤ マンション	豊島区東池袋2-21-3	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	令和2年3月2日	豊島消防署
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画内容不適	法8の2-1	防火対象物全体		
信越ビル	豊島区東池袋2-22-1	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年4月2日	豊島消防署
ライズシティ池袋	豊島区東池袋 4-5-1・2	防火管理者未選任	法8-1	地下1階「chouette nao」、 1階「BATON」	令和4年6月27日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「BATON」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「chouette nao」、 「生蕎麦浅野屋」、1階「BATON」		
		火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「BATON」厨房天蓋内の 照明器具（可燃物）離隔距離不足		
第二東興ビル	豊島区南池袋 1-15-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年2月18日	豊島消防署

ファースト日野ビル	豊島区南池袋 3-18-30	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、地下1階及び1階 「【A】Pizza池袋東通り本店」、3階「株式会社 梓」、4階5階6階「絶対空間リアル密室 脱出ゲーム本館」	令和5年12月25日	豊島消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、誘導灯		
S K Y南大塚	豊島区南大塚2-34-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年7月24日	豊島消防署
サンユース 第二本社ビル	豊島区南大塚3-45-5	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成31年4月10日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
T J大塚ビル	豊島区南大塚3-50-3	火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「CONA PIZZA&WINE」 可燃物の離隔距離不足（天蓋内の 電気コード及びカバー）	令和2年1月28日	豊島消防署
		火気使用設備等位置不適	条例3	1階「CONA PIZZA&WINE」 可燃物の離隔距離不足（ピザ窯前 面の冷蔵庫、掛け時計等）	令和4年10月26日	
新生会Bブロックビル	豊島区南大塚3-53-5	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	令和4年9月20日	豊島消防署
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
エクスクルーシエブ長 崎	豊島区南長崎6-11-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年2月4日	池袋消防署
若林ビル	豊島区目白3-4-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年11月10日	池袋消防署