

違反対象物一覧表（新宿区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ハイム市ヶ谷	新宿区市谷田町3-4-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年4月8日	牛込消防署
メイジャー神楽坂	新宿区岩戸町16	スプリンクラー設備機能停止	法17-1	防火対象物全体	平成25年11月25日	牛込消防署
SCビル	新宿区大久保1-12-27	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年7月16日	新宿消防署
三経第22ビル	新宿区神楽坂1-10	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	令和元年10月10日	牛込消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管		
		自動火災報知設備発信機表示灯不点灯	法17-1	地下1階、1階、4階、6階		
		自動火災報知設備発信機破損	法17-1	2階		

		自動火災報知設備 発信機表示灯破損	法17-1	5階		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	2階		
		誘導灯不点灯	法17-1	6階避難口誘導灯		
青柳 L K ビル	新宿区神楽坂3-6	連結送水管未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年1月28日	牛込消防署
三経 3 8 ビル	新宿区歌舞伎町1-6-7	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	令和3年5月28日	新宿消防署
		自動火災報知設備 表示灯カバー脱落	法17-1	共用廊下1階		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管		
三経 6 1 ビル	新宿区歌舞伎町1-9-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	平成29年10月5日	新宿消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯		
		自動火災報知設備維持不適	法17-1	障害音響及び地区音響停止		
		自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	3階		
三経 2 7 ビル	新宿区歌舞伎町2-27-11	消防用設備等点検未報告	法17の3の3	避難器具	平成30年5月31日	新宿消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	地下1階電気室		
		自動火災報知設備 地区音響装置一部未設置	法17-1	地下1階、1階、6階		
		自動火災報知設備 感知器種別不適	法17-1	6階倉庫		

		放送設備未設置	法17-1	地下1階、2階、4階、5階のテナント部分		
		避難器具一部未設置	法17-1	4階		
		誘導灯一部未設置	法17-1	2階、5階の階段通路誘導灯		
三経82ビル	新宿区歌舞伎町2-30-14	屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下2階、表示灯不点灯	平成30年4月27日	新宿消防署
		屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下1階、5階表示灯脱落		
小宮ビル	新宿区新宿3-35-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年2月20日	新宿消防署
タックイレブン 高田馬場	新宿区高田馬場 2-19-7	スプリンクラー設備未設置	法17-1	3階から11階部分	令和5年8月21日	新宿消防署
春波ビル	新宿区津久戸町4-3	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、非常ベル、誘導灯	平成25年4月26日	牛込消防署
		火気使用設備等位置不適	条例8の2	2階東側階段部分給湯機設置		
滝沢68ビル	新宿区天神町68	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年10月12日	牛込消防署