

## 違反対象物一覧表（荒川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
コーポサカエ	荒川区荒川4-20-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年11月24日	荒川消防署
A i c o u r t 新三河島	荒川区荒川5-18-2	スプリンクラー設備未設置	法17-1	11階部分	令和7年7月14日	荒川消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
日暮里ホテル ハーモニー	荒川区西日暮里 2-52-3	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年2月22日	荒川消防署
西日暮里エーシービル・第二近藤ビル	荒川区西日暮里 4-1-20	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年11月29日	荒川消防署
日暮里駅前ビル	荒川区東日暮里 6-60-9	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階・8階「原田建設不動産」	平成29年12月22日	荒川消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	1階「原田建設不動産」の事務室		