

動力消防ポンプ設備点検票						
名称				防火管理者		
所在				立会者		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点検者	氏名		点検者 所属会社	社名 TEL		
				住所		
点検設備名	本体	製造者名				
		型式等				
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
周囲の状況等						
水源	貯水槽					
	水量	m <sup>3</sup>				
	水状					
	給水装置					
吸管投入 孔・採水口	周囲の状況					
	吸管投入口					
	採水口	本体				
		開閉弁				
標識						
内燃機関 ・電動機	燃料		L			
	潤滑油					
	蓄電池	外形				
		電解液				
		端子電圧		V		
	起動装置					
	動力伝達装置					
	冷却装置	ラジエータ等				
		冷却ファン				
	吸排気装置					
電動機駆動用蓄電池						
ポンプ	本体					
	真空ポンプ	潤滑剤				
		自動停止スイッチ				
	計器類					
作動						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

