

違反対象物一覧表（練馬区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
さくま歯科医院・ヴィルトミール光が丘	練馬区田柄5-20-19, 20	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年4月9日	光が丘消防署
見滝ビル	練馬区平和台1-14-18	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年4月16日	練馬消防署