

違反対象物一覧表（台東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
上菊本社ビル	台東区浅草7-4-21	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年5月11日	日本堤消防署
後藤ビル	台東区浅草橋3-30-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年2月10日	浅草消防署
尾中第2ビル	台東区上野6-3-10	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年1月10日	上野消防署
昭栄ビル	台東区上野7-2-1	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分 3階「いずみ」	令和8年1月5日	上野消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分 3階「いずみ」 4階「baby tokyo」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	2階「SHISHA shiro」 3階「いずみ」 4階「baby tokyo」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		

		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分 地下1階「BAR NUXE」 2階「爽楽苑」 2階「SHISHA shiro」 3階「いずみ」 3階「花魁Girl's Bar きみ じま屋」 4階「baby tokyo」 5階「おいかわ」		
		自動火災報知設備 受信機断線表示	法17-1	所有者管理部分		
		自動火災報知設備 感知器取り外し	法17-1	3階「いずみ」		
		消防用設備等点検未実施 (避難器具)	法17の3の3	3階、5階		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	1階防火戸		
京成菊谷橋寮	台東区西浅草1-5-18	自動火災報知設備未設置	法17-1	地下1階、1階部分(1階シェアハウス共用部分を除く)	令和5年3月27日	浅草消防署