

この事故 防げたはず！

事故事例

～ガソリンスタンド～

◎ 給油取扱所において、給油ノズルが車両の給油口に挿入された状態のまま車両を発進したため、給油ノズル等を損傷させた。



◎ 利用客が、給油レーンに進入した際に、固定給油設備の給油ノズルに接触し、給油ノズルが破損した。

事故事例

～花火～



◎ マンションのベランダで花火をしていた際、誤って花火を落とし、敷地内に駐輪していたオートバイのボディカバーに着火し、オートバイへ延焼した。

事故事例

～エアゾール製品～

◎ 台所のガステーブルを使っている際、付近に害虫を見つけたため、ガステーブルの背面に向かって殺虫剤スプレーを噴射したところ、可燃性ガスがガステーブルの炎に引火した。

事故事例

～リチウムイオン電池～



◎ ズボンのポケットにスマートフォンを入れ、階段で足を滑らせて尻もちをついた事により、内部のリチウムイオン電池に過度の衝撃がかかり、スマートフォンから出火した。

お問合せ先 城東消防署

予防課危険物係 03-3637-0119(内線610) 東砂出張所 03-3640-0119

大島出張所 03-3636-0119

砂町出張所 03-3648-0119