

違反対象物一覧表（板橋区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
水谷ビル	板橋区小豆沢1-23-10	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年3月27日	志村消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
第1扶桑ビル・ 種兵食品工業株式会社	板橋区板橋1-5-4・11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年10月29日	板橋消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
サンハイツ上板ビル	板橋区上板橋3-5-1	防火管理者未選任	法8-1	2階「焼肉ギュービック上板橋店」	令和8年1月28日	板橋消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	2階「焼肉ギュービック上板橋店」		
		自動火災報知設備一部未設置	法17-1	2階「焼肉ギュービック上板橋店」店舗内の倉庫部分		
		火気使用設備等管理不適	条例3の2	2階「焼肉ギュービック上板橋店」無煙ロースターの排気ダクト内清掃不適		

Bistro Etetrois	板橋区中板橋18-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年6月16日	板橋消防署
丸十ビル	板橋区仲宿60-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年3月27日	板橋消防署
黒田第3ビル	板橋区成増2-11-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年10月1日	志村消防署
原ビル	板橋区氷川町2-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	地下1階及び1階店舗部分	令和8年5月8日	板橋消防署