

違反対象物一覧表（荒川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
A i c o u r t 新三河島	荒川区荒川5-18-2	スプリンクラー設備未設置	法17-1	11階部分	令和7年7月14日	荒川消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
日暮里ホテル ハーモニー	荒川区西日暮里 2-52-3	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年2月22日	荒川消防署
西日暮里エーシービル・第二近藤ビル	荒川区西日暮里 4-1-20	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年11月29日	荒川消防署
メゾン中山	荒川区東日暮里 4-12-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年7月3日	荒川消防署
日暮里安永ビル	荒川区東日暮里 5-51-12	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	令和8年7月31日	荒川消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分		

		消火器型式失効	法17-1	4階通路部分、屋上変電設備及び自家発電設備用		
		自動火災報知設備機能不良	法17-1	4階 受信機 障害表示灯点灯		
		放送設備機能停止	法17-1	防火対象物全体		
		誘導灯不点灯	法17-1	1階北西側玄関ホール避難口誘導灯、4階通路誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管		
日暮里駅前ビル	荒川区東日暮里 6-60-9	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階・8階「原田建設不動産」	平成29年12月22日	荒川消防署
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	1階「原田建設不動産」の事務室		