

## 違反対象物一覧表（板橋区）

| 防火対象物の名称  | 防火対象物の所在地     | 違反の内容          |          |                                    | 公表日       | 所轄消防署 |
|-----------|---------------|----------------|----------|------------------------------------|-----------|-------|
|           |               | 違反指摘事項         | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等                             |           |       |
| 般若ビル      | 板橋区赤塚新町1-24-2 | 自動火災報知設備未設置    | 法17-1    | 防火対象物全体                            | 令和8年8月7日  | 志村消防署 |
| 水谷ビル      | 板橋区小豆沢1-23-10 | 屋内消火栓設備未設置     | 法17-1    | 防火対象物全体                            | 令和8年3月27日 | 志村消防署 |
|           |               | 自動火災報知設備未設置    | 法17-1    | 防火対象物全体                            |           |       |
| サンハイツ上板ビル | 板橋区上板橋3-5-1   | 防火管理者未選任       | 法8-1     | 2階「焼肉ギュービック上板橋店」                   | 令和8年1月28日 | 板橋消防署 |
|           |               | 防火管理に係る消防計画未作成 | 法8-1     | 2階「焼肉ギュービック上板橋店」                   |           |       |
|           |               | 火気使用設備等管理不適    | 条例3の2    | 2階「焼肉ギュービック上板橋店」無煙ロースターの排気ダクト内清掃不適 |           |       |
| 丸十ビル      | 板橋区仲宿60-16    | 自動火災報知設備未設置    | 法17-1    | 防火対象物全体                            | 令和8年3月27日 | 板橋消防署 |
| 黒田第3ビル    | 板橋区成増2-11-4   | 自動火災報知設備未設置    | 法17-1    | 防火対象物全体                            | 令和7年10月1日 | 志村消防署 |
| サンコーポ志村   | 板橋区東坂下1-12-2  | 自動火災報知設備未設置    | 法17-1    | 防火対象物全体                            | 令和8年7月16日 | 志村消防署 |