

7.22（水）R8 自衛消防活動審査会事業所説明会 質疑・回答

質 疑	回 答
屋内消火栓の標的位置について 2 コースに対し 1 か所のため直線でない、 どれくらい左右にずれるのか。	西戸山公園野球場では各コース幅は 6 m と なります。(説明会では 5 m と回答しましたが、 訂正します。) (資料、別図 4・5 参照)
停止線及び屋内消火栓開始線は線が引かれ ているのか。	停止線は引きます。屋内消火栓のラインは 野球場内に引かれているラインを利用しま す。 (資料、別図 4・5 参照)
逃げ遅れ者の避難誘導後に座らせる位置は どこか。	1 番員の椅子とします。(説明会では 2 番員 の椅子と回答しましたが、訂正します。)
他の隊員が行動している間、止まっている 時間（実施することがない時間）があった 場合はどうすればいいか。	直立待機で良い。
移動注水の際、1，2 番員の返答は「よし」 でよいか。また、足を動かす際に、「イチ、 ニ」と言ってよいか。	「よし」と返答で良い。足を動かす際に、 「イチ、ニ」と言っても問題はありません。 【補足】揮者の「左（右）へ注水」の号令の あと「よし」と返答し移動注水を行ってく ださい。 (資料、別記 1 及び別記 2 行動要領参照)
漏水した場合、漏水バンドを使用してよい か。	使用可能。タオル以外でも可能です。
表彰式の際、敢闘賞で整列するのは、全て の隊から代表 1 隊か。	そのとおりです。
逃げ遅れ者の確認のタイミングはいつか。	逃げ遅れ者を視認した時点で、確認したこ とで良い。 【補足】逃げ遅れを視認した時点で「逃げ 遅れ確認」と呼称してください。
逃げ遅れ者への質問に対する回答は同じ か。	同じです。
受信盤の確認時、指差し呼称の動作（腕の 動作）は上からでも下からでもよいか。	指差し呼称であれば、どの位置からでも可 です。

1 番員の 1 1 9 番通報は別記 1・行動要領のとおりでなくてもよいのか。	一語一句同じでなくても良い。 【補足】1 1 9 番通報時、重要情報（何階の何が燃えているか、逃げ遅れの情報など）を言わなかった場合は減点となりますので注意してください。
移動注水時、1 番員と 2 番員の足捌きは、動画どおりでなくても良いのか。	動画どおりでなくても良い。（1、2 番員の足の動きが同時でなくても良い。自然な動きで良い。）
別記 1・行動要領 P 1 4、1 番員の 1 1 9 番通報に対し、指揮者の返答「よし」の表記がないが、必要か。（動画では「よし」と返答している）	別記 1・行動要領の表記どおりで良い。 但し、「よし」の返答をしても減点ではない。
ノズルが自社の物と違う（ノズル閉鎖ができないタイプ）場合、借用できるのか。	ノズルは消防署で貸し出し可能です。 【補足】参加申込書にノズル・ホース貸出希望と記入しなかった隊で、借用を希望する場合は、必ず事前に新宿消防署防火管理係・自衛消防担当へ連絡をお願いします。（電話もしくはメール連絡可能）
ホース結合部の確認は、正対して実施する必要があるのか。	正対でなくても良いが、一旦静止した状態で指差し呼称してください。
移動注水時の水圧はそのままか。	放水時の水圧に変動はありません。
服装のヘルメットに指定はあるのか。手袋は軍手でもよいのか。	ヘルメットは事業所で使用している一般的（防災用）なものとしてください。手袋は軍手（滑り止め付可）でも構いません。