

違反対象物一覧表（足立区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
第二倉庫	足立区入谷4-17-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年12月20日	西新井消防署
株式会社発研セイコー 本社工場 A棟 B棟	足立区入谷5-15-5	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年2月18日	西新井消防署
有限会社省栄製作所 足立工場 新社屋・旧社屋	足立区入谷8-15-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年11月19日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
新星社西川印刷株式会社 足立工場	足立区入谷9-27-28	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年11月21日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
扇	足立区扇1-1-20	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年2月18日	西新井消防署
リバーサイド小泉	足立区小台2-1-46	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年10月6日	千住消防署
尾崎ビル	足立区小台2-17-10	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年9月14日	千住消防署
北千住常磐通防災建築街区Cブロック	足立区千住1-39-12	自動火災報知設備未設置	法17-1	田中ビル 1 部分	令和8年5月13日	千住消防署

目々澤第一ビル	足立区千住3-66	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年3月17日	千住消防署
株式会社宮林製作所	足立区西伊興1-17-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年7月5日	西新井消防署
須藤工業株式会社 本社工場	足立区西伊興3-14-22	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年8月13日	西新井消防署
MORE AQUA GARDEN	足立区西伊興4-3-19	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年9月10日	西新井消防署
株式会社マエダ	足立区西保木間2-6-20	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年4月10日	足立消防署
吉永製菓株式会社	足立区東伊興3-11-25	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年8月14日	西新井消防署
株式会社マック	足立区東伊興3-15-12	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年6月24日	西新井消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
横山製作所 第二工場	足立区宮城1-38-11	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年7月2日	千住消防署
横田倉庫	足立区谷在家3-15-10	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年10月15日	西新井消防署