違反対象物一覧表（港区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
赤坂こうゆうビル	港区赤坂2-8-13	防火管理者未選任	法8-1	６階「幹細胞専門サロン　Ｂｏｎｄ－Ｅ」	令和6年12月23日	赤坂消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	６階「幹細胞専門サロン　Ｂｏｎｄ－Ｅ」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分 ６階「幹細胞専門サロン　Ｂｏｎｄ－Ｅ」		
シントミ赤坂第２ビル	港区赤坂2-13-17	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	３階「赤坂カンティーナ」	令和6年8月1日	赤坂消防署
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	３階「赤坂カンティーナ」バックヤード		
		避難器具未設置	法17-1	３階、４階、５階		
		誘導灯不点灯	法17-1	３階「赤坂カンティーナ」店舗出入口		
ぼん	港区赤坂4-3-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	防火対象物全体	令和7年3月28日	赤坂消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯		

深尾ビル	港区麻布十番1-4-5	屋内消火栓設備一部未設置	法17-1	地下１階増床部分	平成26年8月12日	麻布消防署
		屋内消火栓設備 非常電源未設置	法17-1			
		屋内消火栓設備 加圧送水装置設置位置不適	法17-1			
		自動火災報知設備発信機未設置	法17-1	地下１階増床部分		
鮨　無何有	港区白金1-14-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年10月22日	高輪消防署
魚らん銀座商店会館	港区高輪1-1-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年9月17日	高輪消防署
フラットウェル高輪	港区高輪1-2-16	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年11月25日	高輪消防署
財界二世学院 高輪三松ビル	港区高輪2-19-20	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年3月26日	高輪消防署
高輪インターコート	港区高輪3-9-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年9月4日	高輪消防署
霞町コーポ	港区西麻布3-21-20	スプリンクラー設備未設置	法17-1	１１階及び１２階	平成26年10月30日	麻布消防署
バッカス第３ビル	港区浜松町1-27-10	避難器具・操作障害	法17-1	６階「パブクラブ・ベイストーリー」	平成26年1月27日	芝消防署
麻布ウィンテルビル	港区東麻布3-8-7	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和元年6月27日	麻布消防署
ソレアード六本木	港区六本木3-3-17	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年9月12日	麻布消防署
ＫＥＮＴＯ’Ｓビル	港区六本木3-14-11	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	自家発電設備 （総合点検）	平成30年6月5日	麻布消防署
ミクニ六本木ビル	港区六本木7-8-8	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成25年4月8日	麻布消防署