違反対象物一覧表（江東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
株式会社チトセアート	江東区新木場2-9-8	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年10月13日	城東消防署
井尾ビル	江東区住吉2-3-18	スプリンクラー設備未設置	法17-1	２階から４階 有料老人ホーム部分	令和6年5月22日	深川消防署
シティーイン富岡	江東区富岡2-10-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	共同住宅部分	令和6年4月1日	深川消防署
オリヂナル株式会社	江東区毛利2-1-2	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年11月1日	深川消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		